



产品认证证书

证书编号：CQC20001260560

申请人名称及地址

东莞市瓷谷电子科技有限公司
东莞市厚街镇宝屯社区宝塘厦宝宏路 29 号 D 栋 3A

制造商名称及地址

东莞市瓷谷电子科技有限公司
东莞市厚街镇宝屯社区宝塘厦宝宏路 29 号 D 栋 3A

生产企业名称及地址

汕头市瑞升电子有限公司 (V037961)
汕头市潮汕路月华工业区绿航大厦第 1-6 层

产品名称和系列、规格、型号

压敏电阻

见附件

产品标准和技术要求

GB/T 10193-1997; GB/T 10194-1997

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471551-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 09 月 01 日 有效期至：2030 年 02 月 25 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 08 月 12 日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC20001260560

纸 号：

CIGU05D(180~681)K 压敏电压：18V~680V；最大连续 交流电压：11VAC~420VAC；压敏电压的允许偏差为 K：±10%；气候类别为 40/125/56

型号规格	最大连续 交流电压 A·Cr.m. s(V)	最大连续直流 电压 DC (V)	压敏电压 (V)	脉冲电流 (8/20 μs), 2 次	标准
CIGU05D180K	11	14	18	125	GB/T10193-1997, GB/T10194-1997
CIGU05D220K	14	18	22	125	
CIGU05D270K	17	22	27	125	
CIGU05D330K	20	26	33	125	
CIGU05D390K	25	31	39	125	
CIGU05D470K	30	38	47	125	
CIGU05D560K	35	45	56	125	
CIGU05D680K	40	56	68	125	
CIGU05D820K	50	65	82	600	
CIGU05D101K	60	85	100	600	
CIGU05D121K	75	100	120	600	
CIGU05D151K	95	125	150	600	
CIGU05D181K	115	150	180	600	
CIGU05D201K	130	170	200	600	

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC20001260560

纸 号：

CIGU05D221K	140	180	220	600
CIGU05D241K	150	200	240	600
CIGU05D271K	175	225	270	600
CIGU05D301K	190	250	300	600
CIGU05D331K	210	275	330	600
CIGU05D361K	230	300	360	600
CIGU05D391K	250	320	390	600
CIGU05D431K	275	350	430	600
CIGU05D471K	300	385	470	600
CIGU05D511K	320	410	510	600
CIGU05D561K	350	450	560	600
CIGU05D621K	385	510	620	600
CIGU05D681K	420	560	680	600

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆 楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>